

NOTE

Tutti i cavi saranno a marchio CEI 20.22 II. I cavi per la distribuzione luce tribuna saranno multipolari con conduttore di protezione giallo verde.
Gli impianti dovranno essere eseguiti in conformita' alla vigente normativa CEI.
I conduttori g/v saranno collegati al collettore di terra del quadro elettrico esistente: L'impianto di terra esistente sara' integrato e connesso a quello di nuova installazione.
I cavi dei circuiti di emergenza e sicurezza saranno posati in vie cavi indipendenti.

COMUNE DI STATTE (TA)

Progetto per i lavori di completamento funzionale dello Stadio Comunale: terreno di gioco in erba artificiale, copertura gradinata e sistemazioni esterne

progetto esecutivo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. e PATRIMONIO U.T.C.
R.U.P.: arch. Lorenzo NATILE

PROGETTAZIONE E COORD. PER LA SICUREZZA:
arch. Francesco D'ELIA
ed progetti DONATI D'ELIA Associati
Via Nino s. 87, 70043 - tel. +39 0973 39972
P.I. 02 02 00 76 0 - C.F. 91 0 0 0 0 0 0 7 6 0 - email: info@ed-pro.it
www.ed-pro.it/dde.it

COLLABORATORI:
arch. G. Bisa, ing. G. Ianonna,
arch. R. D'Elia, geom. A. Di Bello,
P. Donati, arch. A. Rachetti,
geom. V. Latanza, P.I. M. Pietri,
geom. G. Giannotta

SCHEMA QUADRI ELETTRICI UNIFILARI

E02

ottobre 2010

Il presente documento è di proprietà della società ed professionisti Donati D'Elia associati con sede legale in Taranto, via Pitagora 27, che ne vieta l'uso, la riproduzione, la copia, la cessione, la vendita, la locazione, l'elaborazione e divulgazione da supporto cartaceo ed informatico senza la licenza e autorizzazione amministrazione.